



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : 환경마크2020-00276

회사명 : 한국환경산업기술원 [블루에이션 주식회사]

대표자 : 남광희

연락처 : 02-2284-1000

주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

1. 시료명 : B1-340, B1-400, B1-360, B1-460, B1-3000, B1-810, B1-600, CAC203, C3604, C3771
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 접수일자 : 2020.11.27
4. 시험일자 : 2020.11.27 - 2020.12.24
5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정), EL221 절수형 수도꼭지(2012.07.19., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수


이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2020 년 12 월 24 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : 환경마크2020-00276

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
B1-340	최대 토수유량	L/min	4.6
B1-400	최대 토수유량	L/min	5.1
B1-360	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	5.6
	최대 토수유량_토수구	L/min	4.5
B1-460	최대 토수유량_핸드샤워	L/min	5.5
	최대 토수유량_토수구	L/min	4.8
B1-3000	최대 토수유량	L/min	4.2
B1-810	최대 토수유량	L/min	5.5
B1-600	최대 토수유량	L/min	4.8











시료명	시험항목	단위	시험치	정량한계
CAC203	납 용출량	μg/mL	불검출	0.1
C3604	납 용출량	μg/mL	불검출	0.1
C3771	납 용출량	μg/mL	0.2	0.1



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2020-00276

2. 시료사진

			
B1-340	B1-400	B1-360	
			
B1-460	B1-3000	B1-810	
			
B1-600	CAC203	C3604	C3771
			
시료봉인사진			

