



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT20-02535K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-인토세라믹(주)
 - 주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동, 한국환경산업기술원)
3. 시험기간 : 2020년 11월 23일 ~ 2020년 12월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : C-858
6. 시험방법
 - (1) EM501:2013
7. 시험결과
 - 1) C-858

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
총 사용수량	L	(1)	5.7	-	A
세척 성능(불 배출 시험-변기 내 잔류 개수)	개	(1)	0.0		
세척 성능(불 배출 시험-오수관 통과 개수)	개	(1)	85.0		
세척 성능(임자 배출 시험-변기 내 잔류 개수)	개	(1)	14.7		

※ 수위선 있음.

※ 사용수량 설정방법 : 필 밸브 부구는 최하단에서 위로 11칸 이동한 위치로 설정함. 불체인은 덮개로부터 34번째 칸에서 핸들에 체결함.

※ 부속명 : ITF-300

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	신현국	기술책임자명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2020년 12월 21일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT20-02535K



— 끝 —

